

Hamag A/S
 Jyllandsgade 4
 6230 Rødekro

Thyholm Olieservice A/S
 Suurkjærvej 6, 7790 Thyholm
 Tlf. +45 97 87 16 31
 E-mail: ek@thyholmolie.dk

Opstillingssted:
 Entreprenør Michael Larsen
 Toftevej 46

Ref.: Birgit Schmidt
 RekvNr.: 30101

5690 Tommerup

tank på væskepladsen

Tankattest

Tanknr.	Fabrikationsår	Leveringsdato	G.nr.
06011545	2016	08-06-2016	51-5323

1200 liter oval tank.
 Offeranodebeskyttet.
 Korrosionskl. C3

Tanken er en overjordisk ståltank, der er fremstillet i overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015.

Anvendelse:

Tanken kan anvendes til opbevaring af olieprodukter jvf. bekendtgørelsen.

Korrosionsbeskyttelse:

Indvendig: Anodekæder

Udvendig: Korrosionsklasse C3

Placering og etablering:

Tanken må placeres indendørs og udendørs.

Tanken placeres i vater eller med fald mod sugestuds.


Inspektionskrav:

Ingen

Garanti:

Der ydes 5 års garanti på tanken og 1 års garanti på andre komponenter.

Med venlig hilsen



Elsabeth Kjeldahl
 Thyholm Olieservice A/S

Vi gør opmærksom på, at tanken skal anmeldes til de kommunale myndigheder 14 dage før opstilling. Samtidig bedes I vedlægge en skitse over tankens placering på ejendommen.